



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, д. 26, тел. 8(3822)511-011, e-mail: kchs@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Томскому району
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634063, г. Томск, ул. С. Лазо, д. 6/1, тел. 8(3822)670-016, e-mail: ondtomraion@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 32 /1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

"Детский сад с. Октябрьское" Томского района

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Томскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от 20.04.2020 № 32

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 час. 00 мин. 26 апреля 2021г. по 15 час. 00 мин. 26 мая 2021 г., Дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Томскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области Сухушиным Никитой Анатольевичем (Государственным инспектором по пожарному надзору по Томскому району), проведена плановая проверка, здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад с. Октябрьское" Томского района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим МБДОУ "Детский сад с. Октябрьское" Томского района Фатеевой Ярославой Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пре-д-пис-а-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	Приборы приёмно-контрольные пожарные установлены вне помещения	п. 5.12 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.	01.04.2022	

	пожарного поста, при этом не обеспечены: уровень доступа 2 и уровень доступа 3; передача всех извещений на пожарный пост с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации; функции ручного управления, регламентируемые национальными и межгосударственными стандартами	Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020); п. 13.14.5, 14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования» (далее - СП 5.13130.2009); п. 12.48 НПБ 88-2001; ст. 5, ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123)		
2.	Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре, а именно: формирование сигнала «Пожар» происходит при срабатывании одного из двух безадресных автоматических ИП, подключённых в общую линию связи одной ЗКПС	п. 6.4.4 СП 484.131150.2010; п. 14.1 п. 14.3 СП 5.13130.2009, ч.1, ч. 10 ст.83 ФЗ-123; ст. 5, ст. 6, ч. 10 ст. 83 ФЗ-123;	01.04.2022	
3.	Схема подключения световых оповещателей не обеспечивает автоматический контроль работоспособности соединительных линий в СОУЭ	ч. 4 ст. 83 ФЗ-123, п. 3.4 СП 3.13130.2009;	01.04.2022	
4.	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. (Повсеместно)	п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ).	01.04.2022	
5.	Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. (Фактически огнетушитель располагается на полу без специальной подставки)	п. 409 ППР в РФ	01.04.2022	
6.	Здание детского сада не оснащено аварийным (эвакуационным) освещением	ст. 5, ст. 6, п. 4 ч. 1 ст. 84 ФЗ — 123;	01.04.2022	

щением.	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020); пп. в) п. 4 параграф 5 СНИП II-V.6-54 «Искусственное освещение» (ранее действующая норма).		
---------	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Томскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (Государственный инспектор по пожарному надзору по Томскому району)

Сухущин Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«___» _____ 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

заведующая Рязанова Л.С.
(должность, фамилия, инициалы)

«26» 12 2019 г.

Предписание направлено: _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)

* – место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



(подпись)

Рязанова
(подпись)